



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
 677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 [mchs@pub.ysn.ru](mailto:mchs@pub.ysn.ru)  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску  
 677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел./факс 22-63-71

**Предписание № 508/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

**«Центр развития ребенка – детскому саду №26 «Кустук» ГО «город Якутск»**

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

**заведующей Федоровой Александре Иннокентьевне**

во исполнение распоряжения врио начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я), врио главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору № 508 от «04» сентября 2019 года ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 11 ч.00 мин. «16» сентября 2019г. по 15 ч.00 м. «16» сентября 2019г. проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором по пожарной безопасности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС(Я) старшим лейтенантом внутренней службы Андреевым М.Д.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов),

Зданий, прилегающей территории МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №26 «Кустук» ГО «город Якутск», расположенного по адресу: г.Якутск, 202 мкр. корп.20

по пожарному надзору проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

совместно с заведующей МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №26 «Кустук» ГО «город Якутск» Федорова Александра Иннокентьевна.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (подпись ответственного лица)
1.	2.	3.	4.	5.
1	в группах детского сада покрытие пола выполнены из горючего материала (линолеум)	(п.3 ст.4 ФЗ-123; п. 7 ст.134 ФЗ-123; п.4.3.2 СП 1.13130.2009; п.6.25* СНиП 21-01-97*).	01.07.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Якутска по пожарному  
(должность, фамилия и инициалы)  
надзору - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической  
государственного инспектора по пожарному надзору)  
работы по г. Якутску УНДиПР ГУ МЧС России по РС(Я)  
Андреева М.Д.



*Андреева М.Д.*  
(подпись)

« 16 » сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ *Андреева М.Д.*  
(подпись)

« 16 » сентября 2019 г.

*Игорь Иванович Аюров ИИ*  
(должность, фамилия, инициалы)