



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление Надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@pub.ysn.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел./факс 22-63-71

Предписание № 16/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития
ребенка-детский сад №26 Кустук» ГО город Якутск

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

Заведующей Федоровой Александре Иннокентьевне

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа надзорной деятельности о проведении **плановой /выездной проверки**
юридического лица, индивидуального предпринимателя № 16 от 25.01.2021 г., ст. 6 Федерального закона о
21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«03» февраля 2021г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

«05» февраля 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

проведена **плановая** проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС(Я) (государственным инспектором г. Якутска по
пожарному надзору) капитаном внутренней службы **Максимовой Марией Михайловной**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов),

В отношении **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка-детский сад №26 Кустук» ГО город Якутск**

по пожарному надзору проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

расположенного по адресу: г. Якутск, ул.202 мкр, корпус, 20

совместно с заведующей Федоровой А.И.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ пре-д-пис-а-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает ся только выполне-ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Средства и системы обеспечения безопасности техническое обслуживание и текущий ремонт, а именно система автоматической пожарной сигнализации и ее составные части с истекшим сроком эксплуатации в требованиях пожарной безопасности;	(ч.2, 3 ст.4 Ф3-123 от 22.07.2008 г «Технический регламент о п.5.1.7 ГОСТ Р54101-2010»	20.07.2021 г	

2.	Не разработана Декларация пожарной безопасности	(ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г)	20.07.2021 г	
3.	Предусматриваемый в составе объектов классов Ф. 1.1. пиццеблок не отделен от остальных частей здания противопожарной дверью пределом огнестойкости EI 30	(п.5.2.6 СП 4.13130.2013 г)	20.07.2021 г	
4.	Дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов	(п.13.5.5 СП 5.13130.2009)	20.07.2021 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных


квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор ОНДиПР по г. Якутску УНДиПР

(должность, фамилия и инициалы)

ГУ МЧС России по РС (Я) Максимова М.М.

государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)



« 08 » февраля 2021

г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

заверующий Федорова Я.Ч.
(должность, фамилия, инициалы)

«08» февраля 2021 г.